



شماره: ۰۲-۲۵-۱۰۴۵۵
تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۰۵/۲۵



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

گواهینامه فنی

بررسی عملکرد محصول تولیدی



گواهینامه فنی

مدیریت عامل محترم شرکت آذراتصال

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت آذراتصال با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۴۵۵۹۰ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: اتصالات فاضلابی نقلی PVC-U با قطر ۷۵ الی ۲۰۰ میلی‌متر از نوع چسبی (برند چسب):
تانگیت) به رنگ خاکستری با نام تجاری پی وی سی آذراتصال؛
- قابل استفاده در: شبکه های فاضلابی ساختمان؛
- کاربری: BD، برای استفاده در سیستم لوله کشی فاضلابی داخل ساختمان و دفنی تا فاصله یک متری از ساختمان که به سیستم فاضلاب شهری متصل می شود. لوله های با کاربری BD مدفون در زمین یا سائز مساوی و یا بزرگتر از ۷۵ میلیمتر مجاز می باشند.
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛
- تولید شرکت آذراتصال، به آدرس: تبریز، جاده تبریز-آذرشهر، جنب نیروگاه حرارتی، شهرک صنعتی غرب؛
- محل تولید: تبریز، جاده تبریز-آذرشهر، جنب نیروگاه حرارتی، شهرک صنعتی غرب.

این گواهینامه نشان می‌دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به‌عهده تولیدکننده می‌باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ صادر و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

محمد مهدی چودری
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اعتبار این گواهینامه منوط به درج نام دارنده گواهینامه و مشخصات محصول در سامانه <https://www.bhrc.ac.ir/Certificate> می‌باشد و به‌منظور اطلاع از آخرین وضعیت این گواهینامه باید از طریق سامانه مذکور استعلام انجام شود.