



Research Institute of
Petroleum Industry
(RIPI)

DATE: ۸۷/۲/۲۷ تاریخ

No: ۲۵۸۸۲۵ شماره

ENI: ————— پیوست

RWTUV



دارنده گواهینامه: ISO 9001:2000



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

باسمه تعالی

به: مدیریت محترم شرکت آذین فام

باسلام،

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱/۹۳۷ مورخ ۸۵/۲/۲۶ درخصوص انجام آزمایش بر روی نمونه ارسالی، بررسیهای لازم انجام و نتایج بشرح جدول زیر ایفاد می گردد.

Sample code	Test	Test Method	Result	Unit	Condition
CONFLEX LM	مقاومت کششی	ASTM D412	16	Kgf/cm ²	سرعت آزمایش = 500 mm/min
	ازدیاد طول	"	810	%	"
	چسبندگی	ASTM C794	1.8	Kgf/cm	"

خاطر نشان می گردد چون نمونه گیری توسط پژوهشگاه صورت نگرفته است، نتایج حاصله منحصراً مربوط به نمونه ارسالی بوده و قابل تعمیم به کل محصول یا محصولات نمی باشد.
ضمناً تا دو ماه پس از دریافت پاسخ هرگونه اعتراضی قابل بررسی است.

من ...التوفیق

عباسعلی قدیریان
معاون بازرگانی

تهران، شهر ری، جاده قدیم قم،
سه راه خیر آباد، بلوار پژوهشگاه،
پژوهشگاه صنعت نفت
صندوق پستی ۱۸۷۴۵ ۲۱۶۳
تلفن ۵۹-۱۰۲۱ ۵۱
شماره ۶۱۵۳۳۹۷

Pazhuheshgah Blvd., Kharabud,
Qom Road, Tehran, Iran
P.O. Box 18745-4163
Tel. +98 21 5901021 - 51
Fax +98 21 6153 197

<http://www.ripi.ir>